

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Пречистенка дом 22/2, стр. 1 тел. 8(495)244-82-72, gu_moscov@mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

(наименование органа государственного пожарного надзора)

127051, г. Москва, 3-й Колобовский пер., д. 8, стр. 4 тел. 8(926)890-94-01, саоб@gpn.moscow
(адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 69/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора районов Якиманка, Замоскворечье г. Москвы по пожарному надзору от «17» марта 2017 г. № 69, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «21» марта 2017 г. по 15 час. 00 мин. «30» марта 2017 г. проведена проверка Инженером 6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Коленковым Евгением Александровичем, эксперты не привлекаются

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

В ОТНОШЕНИИ:

Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени»

по адресу:

г. Москва, Щетининский пер., д.10 стр.1.

совместно с: *Директором Девичевой О.И.*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (по количеству,</i>	<i>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)</i>	<i>29.01.2018</i>	

	размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).			
2.	При эксплуатации эвакуационных путей допускается устройство порога на путях эвакуации.	п. 36 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	29.01.2018	
3.	Высота двери на путях эвакуации в коридоре подвала менее 1.9м.	п.6.16 СНиП 21-01-97*	29.01.2018	
4.	Допущена прокладка транзитных воздуховодов через лестничную клетку	п.7.11.14 СНиП 41-01-2003	29.01.2018	
5.	Запасной выход на наружную лестничную клетку выполнен через помещение.	п.6.9 СНиП 21-01-97*	29.01.2018	
6.	Высота потолка коридора в подвале менее 2 метров.	п.6.27 СНиП 21-01-97*	29.01.2018	
7.	Не предусмотрен устройство удаления ГОТВ после тушения пожара из помещения	ч. 1 статьи 46 Федерального закона «О техническом регулировании», ст.4, ст.6, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.14.4 СП5.13130.2009	29.01.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инженер 6 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве Коленков Е.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«30» марта 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

(Handwritten signature)

Директор Девичева О.И.

(должность, фамилия, инициалы)

«30» марта 2017 г.